

R11 Wohnungsanschlussstationen



Leistungsdaten

Wärmequellen

Heißwasser	$\leq 5 \text{ m}^3/\text{h}$	$\leq 160 \text{ }^\circ\text{C}$	PN25
Fernwärme (DREWAG)	$\leq 5 \text{ m}^3/\text{h}$	$\leq 135 \text{ }^\circ\text{C}$	PN25
Heizwasser	$\leq 5 \text{ m}^3/\text{h}$	$\leq 90 \text{ }^\circ\text{C}$	PN10

Wärmesenken

Heizwasser	$\leq 5 \text{ m}^3/\text{h}$	$\leq 60 \text{ }^\circ\text{C}$	PN10
Kühlwasser	$\leq 5 \text{ m}^3/\text{h}$	$\leq 40 \text{ }^\circ\text{C}$	PN10
Trinkwasser	$\leq 1 \text{ m}^3/\text{h}$	$\leq 6 \text{ .. } 12 \text{ }^\circ\text{C}$	PN10

Aktuelle Kompaktstationen

pewoTherm T-TFS-25

Leistung	25 kW
Wärmequelle	Heizwasser
Wärmesenke	Heizwasser (direkter Anschluss) Kühlwasser (indirekter Anschluss) Trinkwassererwärmung Durchflusssystem

pewoCompact IIL.PLUS 15 SF

Leistung	15 kW
Wärmequelle	Fernwärme oder Heißwasser
Wärmesenke	Heizwasser (indirekter Anschluss) Trinkwassererwärmung Speicherladeprinzip

Partner PEWO Energietechnik GmbH

Ansprechpartner

Dipl.-Ing. Felix Panitz Tel.: 34440	Dipl.-Ing. Andrea Meinzenbach Tel.: 35256
--	--